

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung § 43b EnWG)

Der Plan hat ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
 bis ..... 20...

in der Gemeinde.....

**Gemeinde**

Siegel

**Planfeststellungsvermerk der Planfeststellungsbehörde**

Nach § 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG planfestgestellt durch Beschluss vom ..... 20...  
 Planfeststellungsbehörde

Siegel

**Auslegungsvermerk der Gemeinde**  
 (Planfeststellungsbeschluss und festgestellter Plan (§ 43b EnWG i.V.m. § 74 VwVfG))

Der Planfeststellungsbeschluss und Ausfertigung des festgestellten Planes  
 haben ausgelegen in der Zeit vom ..... 20...  
 bis ..... 20...

in der Gemeinde.....


**Gemeinde**

Siegel

## Fundamenttabelle Bl. 4166

### 110-/220-/380-kV-Höchstspannungsfreileitung Westerkappeln – Lüstringen, Bl. 4166

Abschnitt:  
 Pkt. Gaste – UA Lüstringen

Stand:	10.06.2014	 Amprion GmbH Genehmigungen Nord
Inhalt:	Seite 1	

## Fundamenttabelle Bl. 4166

## Anlage 6

Fundamenttabelle								
Mast Nr.	Fundamentart	a*) [m]	b*) [m]	c*) [m]	d*) [m]	t1*) [m]	t2*) [m]	Bemerkungen
1030	Plattenfundament	15.00	1.20	11.00	12.20	2.70	1.30	siehe Anlage 5
1034	Plattenfundament	15.00	1.20	10.50	11.70	2.70	1.30	siehe Anlage 5
1044	Plattenfundament	15.00	1.20	11.00	12.20	2.70	1.30	siehe Anlage 5
1045	Plattenfundament	16.00	1.20	12.00	13.20	2.70	1.30	siehe Anlage 5
1046	Plattenfundament	16.00	1.20	12.00	13.20	2.70	1.30	siehe Anlage 5
51	Plattenfundament	16.00	1.50	11.00	12.50	2.70	1.30	siehe Anlage 5

\*)

EOK = Erdoberkante

a = Abstand der Außenkanten der Fundamentplatte (unter EOK)

b = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

c = Abstand der austretenden Eckstiele

d = Abstand der Außenkanten der sichtbaren Fundamentköpfe

t<sub>1</sub> = Gründungstiefe des Fundamentest<sub>2</sub> = Dicke der Fundamentplatte